



15210061000201407809 от 29.11.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району

(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail:

ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 152/3

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детский сад № 40 «Теремок» ст. Терской Моздокского района Республики Северная Осетия – Алаания

Во исполнение решения главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алаания по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алаания подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича № 152 от 29.11.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. " 01 " декабря 2021 г. и с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. " 07 " декабря 2021 г. проведена проверка инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району РСО-Алаания капитаном внутренней службы Пикарским Александром Вячеславовичем

(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 40 ст. Терской Моздокского района Республики Северная Осетия - Алаания, расположенного по адресу: РСО-Алаания, ст. Терская, ул. Ленина, 14

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ Д/С №40 «Теремок» ст. Терская Алейникова Светлана Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 «248 - ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Установить систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в здании	ст. 46, ФЗ-184; ч. 4, ст. 4, ФЗ №123; НПБ 104-03	07.12.2022г	
2.	Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст. 46, ФЗ-184; ч. 4, ст. 4, ФЗ №123; НПБ 104-03	07.12.2022г	
3.	Обеспечить проведение обработки строительных конструкций и осуществить проверку состояния их огнезащитного покрытия в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ	п. 13 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Правил противопожарного режима"	07.12.2022г	
4.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Правил противопожарного режима"	07.12.2022г	
5.	Провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внести информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 176 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Правил противопожарного режима"	07.12.2022г	
6.	Обеспечить помещения планами эвакуации людей при пожаре	ГОСТ Р 12.2.143-2009	07.12.2022г	
7.	Двери кладовой для хранения горючих материалов, пожароопасного технического помещения, а также кладовой для хранения белья и гладильной в детском дошкольном учреждении выполнена не противопожарной (предел огнестойкости дверей не менее 0,6 ч сертификатом не подтвержден)	ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ; ч.4, ст.4 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; п. 1.82 СНиП 2.0802-89*	07.12.2022г	
8.	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной	п. 12 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Правил противопожарного режима"	07.12.2022г	

	безопасности" помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны			
9.	Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Правил противопожарного режима"	07.12.2022г	
10.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Правил противопожарного режима"	07.12.2022г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам представляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
капитан внутренней службы Пикарский А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



« 07 » декабря 2021 г.

Предписание для исполнения получила:


(подпись)

Заведующая МБДОУ –
детский сад №40 «Теремок»
ст. Терская
Алейникова Светлана Владимировна
(должность, фамилия)

« 07 » 12. 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201088

Владелец Алейникова Светлана Владимировна

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024